

# Lac-des-Loups

## Résultats des tests d'eau pour la baignade : juin 2020

Ci-dessus vous trouverez les résultats des tests d'eau pour le mois de juin 2020 (la baignade)  
Vous y trouverez également des données des résultats antérieurs (pour des fins de comparaison)  
Ce rapport est le premier des trois que nous vous ferons cet été.

Dix (10) échantillonnages ont été effectués le 15 juin 2020.  
La carte attachée illustre les différents sites d'échantillonnage.

Pour la baignade, on vérifie la teneur de l'eau en coliformes fécaux.  
On mesure le nombre d'unités viables formatrices des colonies (UFC).  
Les normes établies pour la baignade sont les suivantes:

Nombre d'E. coli CFU/100ml.	Classe	Qualité d'eau
0 – 20	A	Excellente
21 – 100	B	Bonne
101 – 199	C	Acceptable
200 -	D	Pas recommandée

Site	Juin 2020	Août 2019	Juillet 2019	Juin 2019	Août 2018	Juillet 2018	Juin 2018	Juin 2017	Juillet 2017	Août 2017
1	1	58	24	21	6	48	0	22	24	8
2	1	0	4	8	2	0	2	4	4	0
3	1	8	2	2	0	4	8	8	4	2
4	60	2	20	36	52	220	72	36	108	18
5	57	16	32	28	18	130	92	24	22	0
6	2	4	8	22	4	18	12	72	26	2
7	1	2	4	2	0	4	8	2	2	4
8	0	2	6	2	0	6	6	4	0	2
9	1	4	2	2	2	14	2	2	4	0
10	0	6	2	2	4	2	6	2	2	6
Average	12.4	10.2	10.4	12.5	8.8	44.6	20.8	17.6	19.6	4.2

Les résultats de juin 2020 sont très bons lorsque comparés à ceux des mois de juin des années précédentes.

La prudence est de mise par rapport aux résultats. D'abord, on teste pour la baignade et non pas pour la potabilité de l'eau. Pour déterminer celle-ci, on doit effectuer des tests que nous ne faisons pas. L'Association n'assume aucune responsabilité des résultats des tests effectués. En effet, ces résultats sont publiés à titre informatif seulement et proviennent d'échantillons prélevés à certains moments

et à certains endroits par des bénévoles.

Des tests pris à des moments ou à des endroits différents, ou encore, des tests menés par des biologistes qualifiés

Des tests pris à des moments ou à des endroits différents, ou encore, des tests menés par des biologistes qualifiés

